

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Слободского района

и города Слободского ул. Советская, 130, г. Слободской, 613152, тел. 4-32-97 (код 83362)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Слободской


(место составления акта)

22 сентября 2016 года

(дата составления акта)

10 часов 00 минут

(время составления акта)

Согласовано  
зам. зам. ДИПР  


**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 80

По адресу/адресам: Слободской район, с. Бобино, ул. Советская, 17, д. Шихово, ул. Солнечная, 1  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения ОНДПР Слободского района и города Слободского №80  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))  
от 30.08.2016

Была проведена: плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств с. Бобино» (территория и здание)  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 19 ” сентября 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.

“ 22 ” сентября 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2/4

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Слободского района и города Слободского Главного управления МЧС России по Кировской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Дёмин В.Л. 01.09.2016 в 10 час. 00 мин.  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Кузьмин Александр Юрьевич – заместитель главного

государственного инспектора Слободского района и города Слободского по пожарному надзору  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),  
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций  
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования  
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа  
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Демин Владислав Леонидович – директор МКУ ДО  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного  
«ДШИ с. Бобино», Таширев Александр Леонидович - заместитель директора МКУ ДО «ДШИ  
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя  
с. Бобино»

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении  
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Здание школы искусств по адресу: с. Бобино, ул. Советская, 17 одноэтажное, класс  
функциональной пожарной опасности - Ф4.2. Этаж здания обеспечен требуемым количеством  
огнетушителей (5 огнетушителей ОП-4(з) и один огнетушитель ОП-5(з)). Эвакуационные выходы  
и проходы, соответствуют требованиям норм и не загромождены. Установки пожарной  
автоматики находятся в исправном состоянии, ежемесячно проводится ТО и ППР. Вывод сигнала  
АУПС выведен на ПЧ 48 ФГКУ «11 отряд ФПС по Кировской области», где ведется  
круглосуточное дежурство. Качество огнезащитной обработки проводится не реже 1 раза в год.  
Руководитель организации прошел обучение в объеме ПТМ. Здание отапливается от котельной, на  
твердом топливе (дерево).

Проведение праздничных мероприятий и выступлений проводятся в актовом зале, имеющим  
два эвакуационных выхода. В актовом зале расположено 42 посадочных мест. Разработана  
документация при проведении выступлений и мероприятий, проводятся противопожарные  
инструктажи с персоналом.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных  
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п.п.	Характер нарушений	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления  
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием  
положений (нормативных) правовых актов): ----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),  
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя  
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля  
внесена в журнал при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

А.Ю. Кузьмин

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Демин Вячеслав Леонидович директор МКУ ДО «ДШИ с. Бобино»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“22” 09 20 16 г.

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035 тел/факс (8332) 54-69-62 E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77 Вышестоящий орган: Приволжский региональный центр МЧС России: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6, телефон: 296-07-91